

# П А С П О Р Т

Камаевское Месторождение  
Строительный известняк – щебень ГОСТ 8267-93  
Марка 400-600, фракция 20-40.

## ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЩЕБНЯ

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Норма требования ГОСТ	Фактически										
1.	Массовая доля углекислого Кальция (Ca CO) не менее	%	87.00	87.00										
2.	Массовая доля углекислого магния ( MgCO) не более	%	1.5-2.1	1.60										
3.	Массовая доля окиси кремния ( SiO)	%	3.5-7.0	3.88										
4.	Массовая доля полуторных окислов ( AlO+FeO+MgO)	%	0.4-4.0	0.47										
Физические параметры														
1.	Удельный вес	г/см	2.06-2.74	2,25										
2.	Объемный вес	г/см	1.3-1.50	1.0										
3.	Содержание органических примесей	%	0-0.5	0										
4.	Потери при дроблении	%	19-24	22										
5.	Содержание глины в комках %		10%	5										
6.	Зерновой состав (полные остатки на контрольных ситах при рассеве щебня) по массе	%	<table border="1"><tr><td>50мм</td><td>До 0,5</td></tr><tr><td>40</td><td>До 10</td></tr><tr><td>30</td><td>От30 до 60</td></tr><tr><td>20</td><td>От90 до 100</td></tr><tr><td>10</td><td>-</td></tr></table>	50мм	До 0,5	40	До 10	30	От30 до 60	20	От90 до 100	10	-	0,48 9,44 57,78 98,02  0
50мм	До 0,5													
40	До 10													
30	От30 до 60													
20	От90 до 100													
10	-													

Заключение ОТК соответствует ГОСТ8267-93